

年月日	施設	判明事故回数	所在地	概要	情報元
2005年5月26日	灰溶融炉爆発	1	東京都足立区	荏原製作所 プラズマ式溶融炉65トン2基 「爆発・火災は禁句」のため設備が吹き飛ばされても報告書では異常燃焼。	「溶融炉が危ない」冊子
2005年3月31日	ごみ焼却場ダイオキシン事故	1	宮城県仙台市	緊急停止後に、ダイオキシンの発生を3週間公表せず	「溶融炉が危ない」冊子
2005年3月4日	焼却炉故障	1	東京都中央防波堤	集塵装置つまりで炉の停止 灰溶融部分の事故かどうかは不明	「溶融炉が危ない」冊子
2005年3月3日	焼却炉故障	1	東京都中央防波堤	砂分級装置故障で炉の停止 灰溶融部分の事故かどうかは不明	「溶融炉が危ない」冊子
2005年3月3日	灰溶融炉故障	1	東京都板橋区	耐火物破損で炉の停止	「溶融炉が危ない」冊子
2005年3月1日	焼却炉故障	1	東京都渋谷区	NOX制御トラブルで計測器補修	「溶融炉が危ない」冊子
2005年2月27日	焼却炉故障	1	東京都中央防波堤	アンモニア気化器故障で炉の停止 灰溶融部分の事故かどうかは不明	「溶融炉が危ない」冊子
2005年2月25日	焼却炉故障	1	東京都渋谷区	NOX制御トラブルで計測器補修	「溶融炉が危ない」冊子
2005年2月24日	焼却炉故障	1	東京都中央防波堤	砂投入弁故障で炉停止 灰溶融部分の事故かどうかは不明	「溶融炉が危ない」冊子
2005年2月23日	焼却炉故障	1	東京都足立区	蒸気タービンから蒸気漏れでタービン停止	「溶融炉が危ない」冊子
2005年2月22日	焼却炉故障	1	東京都杉並区	蒸気タービンから蒸気漏れでタービン停止	「溶融炉が危ない」冊子
2005年2月20日	焼却炉故障	1	東京都中央防波堤	高圧電動機に汚水漏れ 灰溶融部分の事故かどうかは不明	「溶融炉が危ない」冊子
2005年2月18日	灰溶融炉故障	1	東京都板橋区	灰送り障害で炉の停止	「溶融炉が危ない」冊子
2005年2月9日	焼却炉故障	1	東京都大田区	ゴミ送り障害で炉の停止	「溶融炉が危ない」冊子
2004年7月9日	灰溶融炉爆発	1	静岡県静岡市	日立造船 プラズマ式溶融炉50トン2基 設計ミス 近隣住民が消防に通報。灰溶融施設から全員が退避。	「溶融炉が危ない」冊子
2004年2月3日	バグフィルター事故	1	愛知県豊田市	フィルターろ布576本のうち211本が破損。排ガス有害ダストを放出。	「溶融炉が危ない」冊子
2004年1月24日	溶融炉水素爆発	3	香川県直島	クボタ 運用は三菱マテリアル 100トン2基 特措法による国家的公共事業でも爆発事故が発生。	「溶融炉が危ない」冊子
2003年12月18日	ガス化溶融炉連続事故	27	兵庫県高砂市	ガス化溶融炉連続事故と事故隠し 2年間で27回の事故 出るはずのないダイオキシンが発生	「溶融炉が危ない」冊子 http://www33.ocn.ne.jp/~gomizeronet/t
2003年9月11日	ガス化溶融炉損傷	4	福岡県古賀市	三井造船130トン2基 熱交換セラミック管延べ172本破裂	「溶融炉が危ない」冊子
2003年8月29日	溶融炉火災	1	広島県福山市	JFE 314トン1基 圧力異常で火災 施設職員は通報せず、釣り人が消防に通報。	「溶融炉が危ない」冊子
2003年7月17日	灰溶融炉爆発	1	青森県弘前市	荏原製作所 プラズマ式溶融炉40トン1基 溶融炉は運転不可組合が運用業者に4億の損害賠償訴訟	「溶融炉が危ない」冊子
2003年4月	ガス化溶融炉連続トラブル	10	北海道上磯町	タクマ 機能トラブルが連続 少なくとも10回の異常停止が新聞報道。	「溶融炉が危ない」冊子

2003年2月28日	ガス化溶融炉異常 燃焼	1	愛知県尾張東部衛生 組合	川崎技研 給じん装置の横で運転作業員が一酸化炭素中毒で 倒れて死亡。	http://www5e.biglobe.ne.jp/~tokutaro/gas.iiko.htm
2002年12月	ガス化溶融炉連続 事故	11	島根県出雲市	日立製作所 多彩な事故が連続	「溶融炉が危ない」冊子
2002年11月7日	ガス化溶融炉爆発	1	青森県下北広域組合	三菱マテリアル70トン2基 放射塔ガス爆発 ドーンという轟音、 地響きで住民はミサイル攻撃か、原発の再処理工場で事故が	「溶融炉が危ない」冊子 http://www.geocities.co.jp/NatureLand/
2002年4月6日	バグフィルター事故	1	千葉県野田市	フィルターろ布600本のうち78本が破損。 通常の1000倍排ガス 有害ダストを放出してもダイオキシン測定せず。	「溶融炉が危ない」冊子
2002年1月28日	灰溶融炉水蒸気爆 発	1	愛知県東海市	新日鉄15トン2基 作業員10名が重軽傷	「溶融炉が危ない」冊子
2001年8月31日	灰溶融炉爆発	1	愛知県小牧岩倉衛生 組合	三菱重工業が国際企業ABBアルストム・パワー社から導入 耐 火レンガからスラグが流出	「溶融炉が危ない」冊子
2001年6月25日	灰溶融炉事故	1	福島県いわき市	三菱重工業 40トン 耐火レンガからスラグが噴出	「溶融炉が危ない」冊子
2001年1月31日	灰溶融炉閉鎖	1	千葉県我孫子市	日立造船 焼却灰中の金属を起因とする搬送機器の損傷、故障 が多発、解決困難なことから運用停止。	http://www.geocities.co.jp/NatureLand/5757/youyuro/abikoyoyuro.pdf
2001～2005年	5年間の事故回数	80	事故数は判明分のみ		